

国土交通省の公表案件について（その2）

平成22年1月18日

当協会が国土交通大臣から認定を受けている防火設備に関し、平成21年8月4日 国土交通省から「認定仕様と異なる仕様の製品が発売された」旨公表された案件の一部について、以下の通り確認されたのでお知らせいたします。

今後とも一層のご理解をよろしくお願いいたします。

1. 該当する形式についての調査確認結果

該当項目		認定番号	調査確認結果
主にビル、マンション用	上げ下げ内蔵片開き框ドア	EB-9107	別途認定であるEB-9117（上げ下げ内蔵形式を認定仕様に含む）に適合し、法的適合性が確認されました。このことについては国土交通省に報告済みです。
	開き窓の吊元の拘束条件	EB-9107	該当企業は無く、供給実績はありませんでした。
	床と戸のすきま寸法	EB-9102 EB-9107 EB-9108	
主に住宅用	ガラスブロックパネル	EB-9111	ガラスブロックの厚さ95mmを使用したものについては、別途認定であるEB-9101（ガラスブロックを認定仕様に含む）に適合し、法的適合性が確認されました。このことについては国土交通省に報告済みです。 尚、その他のガラスブロックを使用したものについては、指定性能評価機関にご協力を頂き、性能評価を進める旨調整中です。

上記以外の案件については指定性能評価機関にご協力を頂き、性能評価を進める旨調整中です。

2. 本件に関するお問い合わせ先電話番号が変わりましたので、ご注意ください。

一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会（略称：カ・防協）

住所：東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル7階

電話：03-6459-0730

受付時間：午前9時~午後5時（月~金 祝日は除く）