

## 国土交通省の公表（11月12日）について

平成22年11月15日

この度、国土交通省では、三協立山アルミ(株)が販売する防火設備（アルミニウム合金製引き窓（アルミ樹脂複合構造））について、10月6日公表した製品の代替品が大臣認定仕様と異なる仕様で販売されていたことが判明し、その旨の公表がありました。

会員各社をはじめとする関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

本件の概要および今後の対応等について下記のとおりご報告いたします。



### 1. お問い合わせ先 事務所移転により下記に変わりました（平成28年7月25日）

一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会(略称：カ・防協)

住所：東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル7階

電話：03-6459-0730

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00（土日祝日を除く）

### 2. カ・防協と大臣認定

カ・防協は、住宅等に使用されるアルミニウム合金製窓の防火戸に関し、防火設備として国土交通大臣の認定を取得し、会員企業がこれを利用して防火戸を供給しております。

### 3. 本件にいたる経緯

代替品について、カ・防協としては、認定仕様の審査を行い、適合しているとして取り扱っていましたが、国土交通省から認定仕様違いとして公表されました。

### 4. 公表となった対象製品

◇ <主に戸建住宅用>

○ アルミニウム合金製引き窓 [EB-9112] のうち一部（マディオJ代替品）

[\(国土交通省公表資料をご参照願います\)](#)

### 5. 今後の対応について

カ・防協では当該会社と連携し、国土交通省からの公表事項に従って適切に対応してまいります。

当該製品の改善品については、性能確認試験に合格したことを国土交通省にご報告し、ご承認を得た後にその仕様の製品をもって製造・販売いたします。また、既に設置済みの物件に関しても改修等の必要な対策を講じます。

以上