

国土交通省の公表案件（1月28日）について

平成23年1月31日

このたび当協会が、国土交通大臣の認定を取得している防火設備について、国土交通省より「トステム(株)が販売した防火設備について、建築基準法に基づく防耐火関連の構造方法等の認定に関するサンプル調査を行ったところ、性能確認試験に不合格となり、大臣認定仕様とは異なる仕様の製品が販売されていたことが判明しました」旨の公表がありました。

ご使用のお客様をはじめ関係各位には、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

なお、本件に対するお問い合わせ先、該当する形式および今後の対応等について、下記のとおりお知らせいたします。



1. お問い合わせ先 事務所移転により下記に変わりました(平成28年7月25日)

一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会（略称：カ・防協）
住所：東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル7階
電話：03-6459-0730
受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00（土日祝日を除く）

2. カ・防協と大臣認定

カ・防協は、住宅等に使用されるアルミニウム合金製窓の防火戸に関し、防火設備として国土交通大臣の認定を取得し、会員企業がこれを利用して防火戸を供給しております。

3. 本件にいたる経緯

カ・防協は、下記の商品について、認定仕様の審査を行い、適合しているものとして取り扱っていましたが、国土交通省から「トステム(株)が販売した防火設備の大臣認定仕様との不適合」として公表されました。

4. 該当する商品

◇ <主に戸建住宅用>

○ アルミニウム合金製引き窓 [EB-9112] の内一部

[\(国土交通省公表資料の概要をご参照願います\)](#)

◇ 対象商品の見分け方

[\(別添説明資料をご参照願います\)](#)

5. 今後の対応について

当該商品については、今後認定仕様に沿って仕様の改善を行ったものにより、販売及び進行中の物件に対応するとともに、販売済み商品の改修についても適切な対応を行うよう、当該会社に要請します。

なお改修については当協会の責任のもと当該会社と連携して適切に対応します。

以上